

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Миколай Буженок

(найменування об'єкта)

«03» 06 2024 р.

Бригада у складі

Гуменюк СС Ромашук Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Каменівка
в П. Малецького 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

2-г ϕ 80 - 78 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 25 - 138 м 1-г ϕ 32 - 8 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-г ϕ 20 - 40 м

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виміри смірвасів та приладів Varta
- ліквідація виявлених витоків газу; край ϕ 32 - 2 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод ст. по діаметру тиску P=0 мм вод ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання 2-го.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Лисонюк В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Григорук С.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ковалук В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).