

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » 06 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БОЛОТОКВАРТИРНОГО МИМЛОБГО



(найменування об'єкта)

« 14 » 06 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Гробич А.В., Білоус М.В., Бузичков В.В.,  
Вихристюк І.О., Слободян В.А., Примушнік І.У.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БОЛОТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК  
М. Лапшин вул. Ентузіастів 64  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 228 м.п., Ø 25 мм L = 14 м.п.,  
Ø 20 мм L = 23 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм L = 174 м.п., по стоякам  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø 50 мм 1 шт., крани Ø 20 мм - 15 шт., муфти Ø 50 мм -  
4 шт., муфти Ø 20 мм - 15 шт., крани Ø 20 мм - 54 шт., Ø 15 мм - 7 шт.  
в швартирах  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаппаратом ВБГОВАС,  
мильна емульсія, - вимощено
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 20 мм - 5 шт., муфти Ø 20 мм -  
4 шт., патрубки Ø 20 мм - 7 шт., крани Ø 20 мм - 1 шт.  
в швартирах, газопровід по стояках - 7 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, нагнато складо 15 мм. вог. ст., 30 5x6, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм вог. ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

ШУБАН В.П.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

ГРОБІШ А.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

БІЛОУС К.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

БОЗІЛОК В.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

СЛОБОДЯН В.А.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещанин Богдановича Богдановича  
(прізвище, ініціали) ву. Пушкіна (підпис) ву. Мовчанівська

старший майстер Тарновський П.А.