



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 10 » 06 20 24 р.

АКТ № 15

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Могилів-Подільський
вул. Володимирівка, 6
(найменування об'єкта)

« 10 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Клиш М.С., Гурон О.І., Крутіковський В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Могилів-Подільський
вул. Володимирівка, 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ25-80см, φ40-35см, φ50-46см
(увідний газопровід (характеристики Г-ду))

φ20-30см. (газопроводи сходових клітинок (характеристики Г-ду))
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; зівчогас,
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; φ20-8см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; зівчогас

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: заміна запірної арматури, усушення витоків газу.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бойко Т.О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кочов М.С.

(прізвище, ініціали)

Гуца О.І.

(прізвище, ініціали)

Крикуновський В.В.

(прізвище, ініціали)

Масиш

(підпис)

Рер

(підпис)

Рер

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).