



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Потребинське, вул. Рокитна 18

(найменування об'єкта)

«12» 06 2024 р.

Бригада у складі Захарченко Т.А.; Павличенко М.В.
Шкальовий М.І.; Мельник В.К.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м.Потребинське, вул. Рокитна 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 144 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32 - 118 м.; φ 20 - 44 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засувка φ 50 - 1 шт.; крани φ 32 - 9 шт.; крани φ 20 - 44
(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ВАРТА-5; мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; різьбове з'єднання - 6 шт.; муфтове з'єднання - 4; крани φ 20 - 13 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р-500 мм

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Машталір М.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Загорченко Т.І.
(прізвище, ініціали)

Гавриченко М.О.
(прізвище, ініціали)

Шкавський М.І.
(прізвище, ініціали)

Мельничук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук Метена Дмитрівна

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис).

(підпис).