



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. м. Третьяк
вул. М. Леонтовича 145
(найменування об'єкта)
« 14 » 06 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.м.; Барабаш Д.В.
с.л. Безкостий І.В., Безкостий Р. І.; Шербенко В.М.
(прізвище, ініціали) Шербенко В.М.
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Третьяк
вул. М. Леонтовича 145
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-г Ø40-52см Ø20-7см
Ø25-8см,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-10см; Ø20-20см (ар. квіт)
Ø20-72см (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран вк Ø40-1см (кроб); Ø20-5см (кроб)
Ø25-2см (кробка) Ø20-1см (шар) Ø20-30см (квар)
Мурфове з'єднання Ø40-1см; Ø25-2см; Ø20-6см
(заїрна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Мильна емульсія та
прилад «Vibra G-AS»
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø25-2см (кробка)
Ø20-5см (кроб); Ø20-1см (шар); Ø20-30см (квар.)
Мурфове з'єднання Ø40-1см; Ø25-2см; Ø20-6см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р = 500 мм вод. ст
Падіння в Р = 20 мм вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування ч-га

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Н.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Барабанов В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Беркостан І.Е.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Беркостан Р.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Чирченко В.А.
Червоков О.Р.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису відповіли

Ст. майстер

Колесник В.С.