



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турбовик
вул. М. Леонтовича 106
(найменування об'єкта)

« 04 » 06 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Н.М.; Барабаш Д.В.; са Бержестий Р.І.; Шербаков Ф.Ф.; Якубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турбовик
вул. М. Леонтовича 106
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р Ø80 - 30м; Ø50 - 7м; Ø32 - 1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 25 - 25м (сход. кліт) Ø20 - 15м (сход. кліт)
Ø20 - 9м (сталеж)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: Ø50 - 1м (вхід); Ø20 - 3м (курсові) Ø20 - 5м (не курс)
Ø20 - 34м (квартири)

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibra GAS
емісія мильна
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20 - 8м (під 3 курсові)
Ø20 - 34 м (квартири)
Мертвове з'єднання Ø50 - 1м; Ø20 - 8м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P500 мм.вод.ст.
Надлише тиску 10 мм. вод.ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Одфарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар Ю.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Ворожній Р.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Шербанов Ф.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Анубенко В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Ст. майстер	<u>Колесник В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

Від підпису відповіли

майстер Барабаш Д.В.

[Підпис]