



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ЗБГО м. Турівщин
вул. М. Леонтьєва 110
(найменування об'єкта)

« 05 » 06 20 24 р.

Збригада у складі м-р Бондар Ю.М., Барабаш Р.В.,
сл. Берестей Р.І., Якубенко В.М.; Чердаков Г.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого (документа) _____

зклала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщин
вул. М. Леонтьєва 110
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ЗИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 60 см ; Ø 20 - 22 см (вводи окремі)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

края вх. Ø 40 - 1шт /пробк/ ; Ø 20 - 2шт /ввар./

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Зиконані роботи:

.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; присад Vibra GTS
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; края Ø 20 - 1шт
мудрове з'єднання Ø 40 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
та гідрне тиску 10 мм. вод. ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Попрацювати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Березний Р.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Андрейко В.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Чербаков Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

маістер

Баранчик Д.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису відповімсьє

ст. майстер

Колесник Ю.С.

(підпис)