



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Турецьке вул. М. Леонтовича 100
(найменування об'єкта)
« 31 » 05 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М.; Барабані Д.В.; м. Безносий Р.І.; Червоков Ф.Ф.; Штолярік М.В., Кошкіна В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турецьке
вул. М. Леонтовича 100
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 80 - 79\text{м}$; $\varnothing 40 - 20\text{м}$; $\varnothing 60 - 12\text{м}$; $\varnothing 32 - 15\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
 $\varnothing 25 - 53$ (ск.ки); $\varnothing 20 - 180\text{м}$ (сталеки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крапки $\varnothing 80 - 1\text{мет}$ (вк. кривов); $\varnothing 32 - 5\text{мет}$ (кривов); $\varnothing 25 - 3\text{мет}$ (кривов)
 $\varnothing 25 - 13\text{мет}$ (не кривов); $\varnothing 20 - 80\text{мет}$ (кварт.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GAS"
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: крапки $\varnothing 25 - 13\text{мет}$ (не кривов); $25 - 3\text{мет}$ (кривов)
 $\varnothing 20 - 80\text{мет}$ (кварт.) $\varnothing 32 - 5\text{мет}$ (кривов)

Мурфове з'єднання 22 мет;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Тягнута тиском 10 мм вод. ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

протестровано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Людфарбувати 2-у

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бокдар Я.Л.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Безкоштовий РІ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Шербанов Ф.Р.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Штогрін В.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Колесник В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мелеганук Багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису вд.м.овишиср
Ст. майстер Колесник В.С.
майстер Барабан Д.В.

(підпис)