



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Ванярка вул. Коцюбинського - 39 глоповерховий  
будинок  
(найменування об'єкта)

« 6 » 06 20 24 р.

Бригада у складі майстер Гонюв І.Ю, слюсар Миколишин О.В  
Щирич В.В. Бойко М.В. Мазур В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/п Ванярка в Коцюбинського - 39  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 75 - 71 м Ф 40 - 43 м Ф 25 - 13 м Ф 20 - 8 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) крани Ф 25 - 10 шт.  
Ф 25 - 3 шт

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартири 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 15; 16, з них 4 відключених - 2; 5; 6; 7.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
прилад Vival GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; щурта згорта перепаковано Ф 25 - 4 шт.  
Ф 20 - 1 шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушень не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Сопов Т. Ю  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Митомешен О.В  
(прізвище, ініціали)

Щириков В.В  
(прізвище, ініціали)

Бойко М.В  
(прізвище, ініціали)

Мазур В.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

кв №1 Спіркін В.О. [підпис]  
кв №4 Уреал В.П. [підпис]  
кв №11 Соленко Т.Є. [підпис]  
кв №12 Сидоренко В.Р. [підпис]

кв №9 Періснюк В.М. [підпис]  
кв №13 Зашина Н.М. [підпис]  
кв №16 Домінікен Р.О. [підпис]