



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ванкярка вул. Кочубинського -41 житлової будинок.

(найменування об'єкта)

«7» 06 2024 р.

Бригада у складі майстер Попов Т.Ю слюсар Микошич ОВ  
Щириков ВВ Бобко МВ Мазур В А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті Ванкярка вул. Кочубинського -41

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 75-50 м; Ф 50-95 м вліг Ф 25-28 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) крани Ф 25-16 шт  
кюльові.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартири 1-16 з яких непрозрівся два та два відключені.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
прилад VIBGA GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; перепайка кранив Ф 20-5 мм  
згонка муфти герметизація - 8 мм
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в нормі
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гонор Т. Ю  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Митомашин О. В  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Щироб В. В  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Боліко М. В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мазур В. А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Жителі будинку №41  
Кв 10 Вісьвітінська Е. З. [Підпис]  
Кв 9 Мисенко Т. М. [Підпис]  
Кв 12 Родішківа О. Д. [Підпис]  
Кв 15 Юхан М. Д. [Підпис]

Кв 7 Слободанюк К. Т. [Підпис]  
Кв 16 Демченко Т. Я. [Підпис]  
Кв 2 Кудря Т. Т. [Підпис]  
Кв 5 Яровий В. В. [Підпис]

№8 Лепрае В.А. ✓ Лепрае  
№6 Дирман, Г.Г. ✓ Дирман  
№4 Безлепенни В.В. ✓ Безлепенни  
№3 Безлепова О.В. ✓ Безлепова