



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО у м. Катеринівка вул. Коцюбинського 35 ж/дм
будинку
(найменування об'єкта)

«18» 06 2024 р.

Бригада у складі асистент Роман В. Ю. Євдокимов: Цуфров В. В.
Александров С. В. Алаур В. А. Бондарь М. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Катеринівка вул.
Коцюбинського 35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1. Газопровід Ø 40 - 48 м, Ø 20 см - 5,6 м, об'єкт Ø 25 см
15 (увідний газопровід (характеристики г-ду)) 18,3 м верт. Ø 25 см
15 см Ø 20 см - 15 см Ø.

апаратура 1-16, з яких на пропані - 1 шт. Встановлено вана - 1 шт.
(система газопостачання квартир (дати список)) 35/6.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; алкоголь та цукор
арктика В. В. Бондарь С.
- ліквідація виявлених витоків газу; виремонувати вентиль Ø 25 см - 6 см.
Ø 20 см - 1 см. Ø 15 см - 5 см. апаратура - 6 см. заміна
газового вентиль - 1 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводяться обов'язково

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коридор не вилучено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Полов І. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Члени бригади

Щербат В. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Алещук В. А.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Александров О. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Бочко А. В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гордіт Р. В.

Добрянська А. А.

Саманькова О. В.

[підпис]

[підпис]

[підпис]

Александрова Т. А.

Бочко І. А.

Бочко І. О.

[підпис]

[підпис]

[підпис]

Черняк В. О.

Савва С. А.

[підпис]