



2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Гусятинівка, вул. Вишнева, буд. № 34
г. містечко Біличів

(найменування об'єкта)

«24» 05 2024р.

Бригада у складі Чернішев С. В.; Вересем В. О.;
Приємчовець; Рудюк І. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Гусятинівка, вул. Вишнева,
буд. № 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-38м.п; Ø 32-38м.п; Ø 25-8м.п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25-24 м.п (столбик)

Ø 40- Ріг; Ø 28-8м.п; Ø 20-7м.п (кул); Ø 20-7м.п (на).
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; присадка testo 319-2 (gas detector) та шампунь шаршель
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 40-1 контрг. гайка; Ø 25-2 контрг. гайк.
Ø 40 - Ріг, Ø 28-8м.п; Ø 20-7м.п, Ø 15-4м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристройів, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Червіченко І.А.
(прізвище, ініціали)
Червіченко С.В.
(прізвище, ініціали)
Вереся В.О.
(прізвище, ініціали)
Гришаковець В.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Міраф
(підпис)
Олег
(підпис)
Джон
(підпис)
Ярослав
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевченко О.М. _____ (підпис).

Михайлюк Іван (прізвище, ініціали) Багатовертирський (підпись)
Відповідь Відповідно