



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Турківці, вул. Зарічна, буд. № 27
(житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«21» 05 2024р.

Бригада у складі - Курінний С. В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С., Вівсяний О. Г.
майстер ВБГО Чорвченко І. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Турківці, вул. Зарічна,
буд. № 27.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25- 40 мм.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 20- 3мм (пр.), φ 20- 1мм (кут.)
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 25- 1мм; φ 20- 1мм;
φ 45- 2 мм-

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимагано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Мраф
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

СВ
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

В
(підпис)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

Я
(підпис)

Вівсяний О.Г.

О
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Шевчук О.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешакин
підпису
Буринку
Відповідальний