



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО сел. Мілеево, вул. Б. Хмельницького, 89

«19» 08 2020 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олексій В. І. Максимічук В. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті сел. Мілеево

вул. Б. Хмельницького, 89

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід Ø 40 - 67 м, Ø 32 - 41 м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 12 м, Ø 20 - 20 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пневмо, віброгаз, водна емульсія

- ліквідація виявленіх витоків газу; Ø 50 - 1 міл Ø 20 - 2 міл

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. прайс-лист рукою

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Нелісова О.Б

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексєєв В.П.

(прізвище, ініціали)

Богачук Р.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

ІІІ

(підпис)

ІІІ

(підпис)

ІІІ

(підпис)

ІІІ

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).