



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО мст. Літми, вул. Вішницька, 10

«29» 05 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Михайлюк АВ, Ісєвальський В.М

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті мст. Літми, вул. Вішницька, 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід Ø 89 - 55 м; Ø 50 - 19 м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 37 м; Ø 20 - 46 м, в тому числі Ø 20 - 16 м;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 50 - 1 м;
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Відроза»[®], мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 50 - 1 м, Ø 20 - 3 м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виготовлено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вся якість
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. уроки зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неопарбувати газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Масера ОВ

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мандейчук ЮВ

(прізвище, ініціали)

Бобківський ВМ

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).