



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Літми, вул. Героїв Тернопіль, 10

(найменування об'єкта)

«15» 05 2024р.

Бригада у складі Мандієвський А.В., Шевальський В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Літми, вул. Героїв Тернопіль, 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід $\varnothing 76 - 22 м$ $\varnothing 50 - 42 м$
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
 $\varnothing 32 - 25 м$, $\varnothing 15 - 8 м$, $\varnothing 25 - 2 м$, $\varnothing 32 - 1 м$
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Віброгаз», мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; $\varnothing 15 - 7 м$; $\varnothing 25 - 2 м$; $\varnothing 32 - 1 м$
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідно

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Калера Д.Б.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Жанайко О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ковальська В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).