



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Літши, вул. Героїв Гернобиля, 20

«21» 05 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Тамарішвили А.В., Ковальський В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті Літши, вул. Героїв Гернобиля, 20  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: перевірено газопровід  $\varnothing 47 - 43$  м;  $\varnothing 20 - 20$  м;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сходи  $\varnothing 20 - 7$  м;  $\varnothing 50 - 1$  м;  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Вібрагаз", розчин емульсії
- ліквідація виявлених витоків газу; сходи  $\varnothing 50$  м;  $\varnothing 20 - 2$  м;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; візуальна

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: посередності газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Климова О.Б.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Манаївська А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ковалівський В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).