



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ліси, вул. Гроів Енергоблок, 5

«8» 05 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Гуркович Р. М Науменко В. С.,
Макаренко А. В, Івановський В. М
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті ст. Ліси, вул. Гроів Енергоблок, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід $\Phi 40 - 37\text{м}, \Phi 32 - 1\text{м}$
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Судані $\Phi 15 - 1\text{м}, \Phi 20 - 15\text{м}, \Phi 32 - 2\text{м}$
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
 $\Phi 40 - 2\text{м}$.

(система газопостачання квартир (додати спісок))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Віброгаз", мильна емульсія
- ліквідація виявленіх витоків газу; $\Phi 15 - 1\text{м}, \Phi 40 - 2\text{м}, \Phi 32 - 1\text{м}$
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено та готово до використання
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Усвідомлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Хильда Об
(прізвище, ініціали)

(підпись)

Члени бригади

Лізета Гуре
(прізвище, ініціали)

(підпись)

Макарійчук І. В.
(прізвище, ініціали)

(підпись)

Солов'євський В. М.
(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпись).