



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Металобезпечі Брелюк
села Оратаїв Зли Героїв Майдану, №6
(найменування об'єкта)

« 03 » травня 2024 р.

Бригада у складі Гнатюк В.В. Бусько А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті села Оратаїв
Зли Героїв Майдану, №6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Трєба ϕ 32 - 6.0 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Трєба ϕ 25 - 6.0 м; Стяжки ϕ 20 - 10 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран: ϕ 25 - 3 см (пробковий); ϕ 25 - 1 см (кривий);
Муфтаві з'єднання ϕ 25 - 4 см.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
по КІВРА САР
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ϕ 25 - 2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; з наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; звиконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.
Подіємо тиску P = 20 мм вод. ст. зр 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Середов Ю.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гнатюк В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Будзь А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)