



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Сумський Надільська Ч.

(найменування об'єкта)

«05» 06 2024р.

Бригада у складі Ткачів А.А., Торфійчук О.О., Огородній С.М.,
Мазур О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Сумський Надільська Ч

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-2,6.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-2,5; ф25-206; ф20-11

всугрійшан
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

курбові ф32-2шт; ф25-1шт; ф20-1шт; ф15-1шт

пробкові ф32-2шт; ф25-1шт; ф20-1шт; ф15-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено емальсією

- ліквідація виявлених витоків газу; кран пробковий ф25;
шурфові з'ясування ф32; кран ф32; к. гайка ф32

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; —

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тиском P - 500 мм вод стов докв; перевірені витоки - усунуто

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ворожний О.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гордіш А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Гордішук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Морозов С.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мазур О.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майорова Л.В.
Бровата З.І.
Тарановська М.Т.