



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Сутиськи Собріма 11

(найменування об'єкта)

« 13 » 05 2024 р.

Бригада у складі Торфійчук О.Д.; Рижик Д.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Сутиськи Собріма 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 2 м; Ø 32 - 3В м; Ø 20 - 7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 2 м.

Висувніси  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Проб- Ø 40 - 1; Ø 20 - 2 шт;  
Курьов: Ø 20 - 5 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø 40.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
тиском Р-500 мм вод ст.  
20 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Воробей О.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Горбунук О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Морник В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рейшмерка Ч.Ф.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Морник В.В.

[Підпис]