



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

(найменування об'єкта)

« 08 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Ткаченко А.А Торішаджук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Суписки Соборна 35

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ø 50 - 2м ; Ø 32 - 62м ; Ø 20 - 5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 12 м ; Ø 20 - 18 м ; Ø 15 - 5 м.

Висхідний
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø 32 - 3 м ; Ø 20 - 1 м ; заставка Ø 50 - 1 м ;
в квартирах ; Ø 20 - 1 м ; Ø 15 - 8 м ;
кривові Ø 20 - 1 м ;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; весьма ретельно
- ліквідація виявлених витоків газу: крам пробковий Ø 32 - 1 м ;
закриття шва на стелі Ø 20.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P. 500 мм. вод. ст. парами відсутні
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Воробей О.А

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Торішник О.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Торішник А.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Крушак Ж.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Луга Р.В.
Шорка Л.А.
Дука М.К.