



[Handwritten signature]

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 26 » 06 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатопверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 26 » 06 2024 р.

Бригада у складі С.р. Федорук Т.В., С.р. Калініченко Д.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/п Телішк, вул. Дуракивської Бдж. 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57 - 2,5 м; φ50 - 3 м; φ32 - 90 м; φ20 - 56 м; φ40 - 86 м;

орієнтовне з'єднання φ50 - 1 шт.; кран шаровий φ50 - 1 шт.; кран шаровий -
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20 - 9 шт.; муфта шарового крана φ40 - 18 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто виток: муфта з'єднання φ20 - 9 шт.; муфта з'єднання φ25 - 5 шт.; муфта з'єднання φ50 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм в.ст. та різним тиском водоструме
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

✓ Майстер ВБГО

Добрянський О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Резнік Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Калініченко В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) (підпис)