



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 20 » 06 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 20 » 06 2024 р.

Бригада у складі с-р Федорчук Т.В. , с-р Машук М.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті снт. Телешів буд. Незалежності 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: зливка $\phi 50$ - 1шт.; фасонне з'єднання $\phi 50$ - 1шт.; $\phi 40$ - 38м.; $\phi 20$ - 16м.; з'єднання шпартове $\phi 20$ - 11шт.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
крім шпартовий $\phi 20$ - 1шт.;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто виток: з'єднання шпартове $\phi 20$ - 2шт.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 20 » 06 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Базисквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 20 » 06 2024 р.

Бригада у складі с-р Федорчук Т.В. , с-р Машук М.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті снт. Теплий буд. Незалежності 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: з'єднання $\phi 50$ - 1шт.; одностовове з'єднання $\phi 50$ - 1шт.; $\phi 40$ - 3шт.; $\phi 20$ - 16шт.; з'єднання муфтамі $\phi 20$ - 11шт.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
крім шаровий $\phi 20$ - 1шт.;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто виток: з'єднання муфтамі $\phi 20$ - 2шт.