



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Митловий Бучакою

(найменування об'єкта)

« 20 » 06 2024 р.

Бригада у складі Нестерук В, Селенюк В, Ющенко К

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті Телекомів О. Кошаринського 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 2м, стояки - Ø 25 - 49 м Кроч. прокладений Ø 25 - 6 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Курові - Ø 25 - 2 м  
по сходовій Ø 25 - 12 м 9-го поверху Ø 32 - 4 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартир 1-30 згідно 10 не прокладено

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; сильно емульсія

Відсутно

- ліквідація виявлених витоків газу: пропкові з мильною емульсією з м.т.,  
2 контрольно-ремонтні з м.т.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: в кермі

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в кермі

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зроблено порухами не вилево

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гонюк І.Ю.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Члени бригади

Нестерук В.Т.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Мельник В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Медведчук І.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Горохов С.В.  
Слоздр І.  
Осиповська

Беленко  
Зорка  
Горохов І.Ю.  
Лазарук І.С.

Корешков М.  
Коваль Р.  
Клименко  
Яцук