

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«26» * 08 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«25» 08 2024 р.

Бригада у складі Слободянши В.А., Базилек В.В.,

Олійник Р.У

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготокквартирний будинок

с. Тростянець вул. Космановців, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 мм L=52 м.п., Ø25 мм L=18 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20 мм L=20 м.п. - по стояку

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø32 мм - 1 шт., фільтр газів Ø32 мм - 1 шт.,
крани Ø25 мм - 4 шт., крани Ø20 мм - 8 шт. - 6 швартирок

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газоаналізатор VYGAS
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; швартирка Ø32 мм - 2 шт., швартирка
Ø32 мм - 2 шт., фільтр Ø32 мм - 2 шт., швартирка
Ø25 мм - 3 шт., швартирка Ø25 мм - 2 шт., крани Ø25 мм - 2 шт.
крани Ø20 мм - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; Виконано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Виконано
нагнано сталю Юмк. в.ст 30 5x6. при велич
буванні надлишкового тиском 300 мм в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: Надати акти перевірки ДВН

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Шульц В.Р.
(прізвище, ініціали)

Слобожанський Д.А.
(прізвище, ініціали)

Базилішук В.В.
(прізвище, ініціали)

Омичук Р.У.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Пилипенко В.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)