



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Західничче, вул. Трибома, буд №3
(Тітєвської будинки)
(найменування об'єкта)

« 01 » 05 2024р.

Бригада у складі Муріненко С.В.; Вереш В.О.; Дришак В.С.;
маістер ВБГО - Чабченко І.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Західничче, вул. Трибома,
буд №3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 24 м.п.; φ 25 - 39 м.п.; φ 20 - 37 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 25 - 15 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
мульт з'єдн із стик φ 25 - 15 м.п.; φ 20 - 12 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад TESTO 317-2 (gas detector) та мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; φ 20 - 2 м.п.; φ 15 - 1 м.п.;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____
Інструктаж з абонентами провели

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Курчишин С.В.
(прізвище, ініціали)
Баранет В.О.
(прізвище, ініціали)
Львівський В.С.
(прізвище, ініціали)

Мраф -
(підпис)
Кост
(підпис)
Бі
(підпис)
Л
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Шешанка (прізвище, ініціали) *Балант* (підпис)
від татусу відмовивсь