



ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Мурафа, вул. Молодіжна, 10

(найменування об'єкта)

«06» червня 2024р.

Бригада у складі: Горбатюк В.А., Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті 2-ох поверховий будинок
с. Мурафа, вул. Молодіжна, 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: потребує гардування
2-г м/т Ø50-25м, Ø40-8м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

гран кутовий Ø50-1шт, Ø20-4шт.
Зарядний сток
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;
- ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано 2 виток м/т
на різьбових з'єднаннях.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає нормам
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; відповідає нормам.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; не виконувалося (Кудьові і Клипові крани)
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; не виконувалося
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено інструктаж з-ом абонентами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Самборський В.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Горбатьок В.А.

(прізвище, ініціали)

Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)