



ЗАТВЕРДЖЕНО
АКТ
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Пасинки, вул.С имонишена, 24а
(найменування об'єкта)

«19» червня 2024р.

Бригада у складі: Горбатюк В.А., Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Пасинки, вул.С имонишена, 24а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 Н/Т Ø 32 - 27 м
потребує фарбування
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

фран кумовий Ø 40-1шт., кумовий Ø 20-3шт, кумовий Ø 20-1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:




1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____
- ліквідація виявлених витоків газу; витоків газу не виявлено.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає нормам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; відповідає нормам
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; не виконувалося
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; не виконувалося
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено інструктажі ч-ом абонентом

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Самборський В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u></u> (підпис)
Члени бригади	<u>Горбатюк В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u></u> (підпис)
	<u>Китань Ю.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u></u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) (підпис)