



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО 2-ох поверхового 8-ми квартирного будинку с. Слобода Шаргородська в. Аграрна 51  
(найменування об'єкта)

« 5 » 05 2025 р.

Бригада у складі Горбачук В.А. Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Відсутній

склала цей акт у тому, що на об'єкті 2-ох поверховий будинок с. Слобода Шаргородська в. Аграрна 51  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-у КТ Ø 40, Ø 32, Ø 20.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Відсутній

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крак тубовий Ø 40-2мм, Ø 20-8мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трех років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; 5 витоків на різьбових з'єднаннях.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; відсутні
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; не виконується
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; не виконується
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано в абонентів.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Замиски інструктурки на ввіз по ду газопроводі к/т в ЧО, необхідно фактувати об'єкту газопроводу.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Самодуревский В.М  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Горбачков В.А  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Китань Ю.В  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)