

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«03» червня 2024р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Залізничне, вул. Грибна, буд № 5
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«03» червня 2024р.

Бригада у складі - Курінний С. В., Берелет В. О., Ярмолович В. С., Вівсяний О. Г.

шахтер ВБГО - Чорваченко І. І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Залізничне, вул. Грибна,
буд № 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-24м.п; φ25-39м.п; φ20-37м.п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-15м.п

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

шарф 80м/26. спир-15 φ25; φ20-15 м/п (пільвових)
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; φ15-1мп, φ20-1мп

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під надлишковим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і прладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил қористування встановленими побутовими газовими прладами та апаратами.

Інструктаж з обговорювання проблем

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Марф
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Богдан
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярослав
(підпис)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Ольга
(підпис).

Вівсяний О.Г.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканець Балаконьваршикю Юрій
від підпису обговорювання