



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Балашівка, вул. Дружба, буд. №59
(містобудівний бульвар)

(найменування об'єкта)

«06» 06 2024р.

Бригада у складі - Берелет В. О., Ярмолович В. С.,
шахтар ВВРД-Червонсько І. І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Балашівка, вул. Дружба,
буд. №59
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ∅ 80-80Ш.Н.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

∅ 40-22Ш.Н; ∅ 28-8Ш.Н; ∅ 20-12Ш.Н (вніг); ∅ 20-5Ч.Н (сауна)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

∅ 40-3Ш.Н; ∅ 25-3Ш.Н; ∅ 20-2Ш.Н; (∅ 20-33 прокат, 7 шаровий (в саду))
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявленіх витоків газу; ∅ 20-5Ч.Н; ∅ 15-12Ш.Н.
∅ 25-2Ш.Н; ∅ 40-1Ш.Н.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;
відвідано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
відвідано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил керистування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Інструктаж з обслуговуванням проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Марія
(підпись)

Члени бригади

Берелет В.О.

Берелет
(підпись)

(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.

Ярмолович
(підпись)

(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.

Ярмолович
(підпись)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Голова осб і фунд 594 (прізвище, ініціали) О.Кис (підпись).

Марченко Ірина Володимирівна Буряк
big підпису відмовився