



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Василівщина, вул. Степана Бандери, буд. № 61А  
(найменування об'єкта)

«14» 06 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,  
шевчук ВВТ, Кравченко І.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склали цей акт у тому, що на об'єкті с. Василівщина, вул. Степана Бандери,  
буд. № 61А.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-31м.н; Ø20-30м.н  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-15м.н  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø20-15м.н  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø20-Ч шт; Ø 15-2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відсутні
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; відсутні
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; відсутні
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувані під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. інструктаж з апаратами виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

---

---

---

Віписано попередження:

---

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)  
Члени бригади Курінний С.В  
(прізвище, ініціали)  
Берелет В.О  
(прізвище, ініціали)  
Ярмолович В.С.  
(прізвище, ініціали)

Черед  
(підпис)

Черед  
(підпис)

Черед  
(підпис)

Черед  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. без осподарсько

Михаїл Бажановерич (прізвище, ініціали) Буршад (підпис).  
без підпису відмовився.