

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Вапезишине, вул. Друтби, буд № 41
(житловий будинок)
(найменування об'єкта)

« 11 » 06 2024р.

Бригада у складі - Берелет В. О., Яромлович В. С.,
мастер ВБГО - Чравченко А. А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вапезишине, вул. Друтби,
буд № 41
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-30 см.п.; φ25-25 см.п.; φ20-25 см.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-14 см.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ20-14 см.; φ20-14 зб. см.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; φ15-3 шт; заміно газопроводу
вхідного каналу.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності тієї жердуючого документа. ДСБВ «Міський 71»
(прізвище, ініціали)

