

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



«20» червня 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Запорожжя, вул. Цюлковського, буд. № 13
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«20» червня 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

майстер ВБГО - Чравченко І.І

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Запорожжя, вул. Цюлковського,
буд. № 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-43 см.п.; Ø 25-18 см.п.; Ø 20-12 см.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-13 см.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20-12 см.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20-1 см.п.; Ø 15-1 см.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

інструктаж з абонентами перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

М.К.
(підпис)

Члени бригади

КурІнний С.В.
(прізвище, ініціали)

С.В.
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

В.О.
(підпис)

Ярмолевич В.С.
(прізвище, ініціали)

В.С.
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відмовились.

Будинку