



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 20 » 06. 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бажотоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 20 » 06 2024 р.

Бригада у складі с-р Федорчук Т.В., с-р Мацуки М.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті снт. Теплик вул. Незалежності 15.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 35 м.; з'єднання муфтове Ø40 - 1шт.;
кран Ø40 - 1шт.; Ø20 - 24 м.; з'єднання муфтове Ø20 - 8шт
(увідний газопровід (характеристики Г-ду))
кран шаровий Ø20 - 8шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики Г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витоків: з'єднання муфтове Ø20 - 3шт.; з'єднання муфтове Ø40 - 1шт.; кран Ø40 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Надлишковий тиск відсутня

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

/ Майстер ВБГО

Добрян О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Горюхін Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Маслюк М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)