

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 06 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 17 » 06 2024 р.

Бригада у складі Гуцул Р.А., Макаров О.О., Ткачук О.В., Гуцул Р.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бач. вул. Героїв Майдану, 30

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø89-36 м, Ø57-17 м, Ø32-9,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходн.) Ø32-15 м

2-г (внутр.) Ø32-60 м, Ø20-23 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран: Ø32-5 м (кробн.), Ø32-1 м (исловн.), Ø20-10 м (исловн.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø32-5 м; муфта Ø32-5 м; к/с Ø32-6 м, внутрішньобудівковий - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
введено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. введено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід потребує заміни

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Миколай А.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Гуржов Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Маринов О.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Верещинський А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)