



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжице вул. Єрусалима 10
(найменування об'єкта)

«04» 07 2024 р.

Бригада у складі Димлевий О.І.; Мустіпан В.М.; Дзюбенко Ю.Т

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Єрусалима 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 23м., Ø32 - 13м., Ø25 - 22м., Ø20 - 9м.,
Ø15 - 2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø25-1шт., Ø20-3шт.

муфтові з'єднання: Ø40-1шт., Ø25-1шт., Ø20-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія

та прилад „Vibro GAS“

- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробкові): Ø25-1шт., Ø20-1шт.
коктрайми: Ø20-2шт. муфта Ø20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Падіння тиску op = 10 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Гідродержукій А.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Димлевий О.Т.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Дзубенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Менеджер будинку від прийму вчинились

Ст. інженер Словожучо Р.В.
майстер Гідродержукій А.С.
слюсар Димлевий О.Т.

[підпис]
(підпис)