



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікнича вул. Ерусалима 12
(найменування об'єкта)

«04» 07 2024 р.

Бригада у складі Димлевий О.І.; Дзюбенко Ю.Т.; Мустилак В.М
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікнича вул. Ерусалима 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) та знаменит об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-3м., Ø32-10м., Ø25-22м., Ø20-3м., Ø15-10м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крапи (пробкові) Ø25-1шт., Ø20-3шт. (кульові) Ø15-1шт.
муртові з'єднання: Ø40-1шт., Ø25-1шт., Ø20-1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приставним методом або мильною емульсією: милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові) Ø25-1шт., Ø20-2шт.
кожухайки Ø40-1шт., Ø20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вихако
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунюванню: фарбування газопроводу

Важливо попередження:

Член бригади

Член бригади

Тигродецький А.С.

(прізвище, ініціали)

Димлевий О.Т.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Мустілак В.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Мешковий Дмитро Вікторович

Ст. інженер Масиленко Р.В.
 майстер Тигродецький А.С.
 слюсар Димлевий О.Т.

[Signature]
 (підпис)