



2024 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок  
м. Вілшця вул. Ерусалима 4  
(найменування об'єкта)

«03» 07 2024 р.

Бригада у складі

Мустіпак В.М.; Дзубенко Ю.Т

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілшця вул. Ерусалима 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\varnothing 65-13\text{м}$ ,  $\varnothing 20-3\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\varnothing 40-5\text{м}$ ,  $\varnothing 32-5\text{м}$ ,  $\varnothing 25-3\text{м}$ ,  $\varnothing 20-2\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові)  $\varnothing 20-11\text{шт}$ . (варкий)  $\varnothing 20-1\text{шт}$ .  
муфтові з'єднання:  $\varnothing 20-11\text{шт}$ .

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "VibroBAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробкові)  $\varnothing 20-10\text{шт}$ .  
контрольовані:  $\varnothing 20-11\text{шт}$ .

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. організовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тигиродуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Мустілак В.М.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машиниш Буринку бу підпису Вікторовича

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер  
Машиниш  
Вікторович

Тигиродуцький А.С.  
Дзюбенко Ю.Т.

Р.В.  
А.С.  
Ю.Т.

(підписи)