



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

житловій будівлю
м. Вінниця бул. А. Артемюка №39
(найменування об'єкта)

« *16* » *07* 20 *24* р.

Бригада у складі _____

Дзюбенко Ю.Т. ; Мустиган В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця бул. А. Артемюка №3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ57-34м; φ76-23; φ32-1м; φ25-6м;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-5м (окремі б'єди)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ20-1м; φ25-5м; φ32-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та*

прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ20-1м; Констрайкер: φ32-φ20-1м;*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.
Період тиску ΔP=50 мм. в.в. ч. д.з.т.в.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Ворошення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота газопроводів

Знаходо попередження: _____

Член ВБГО

Мурко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Член бригади

Дубоенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Шустіман В.М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бурману В. Івановичу

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Александр Александрович