



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вінницька

вул. Бурденко 5
(найменування об'єкта)

«12» 07 2022 р.

Бригада у складі Касян М.А., Дочман В.В. (Курдюков М.М.),
Майфілічук А.В., Данілюк М.В., Дочман
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька
вул. Бурденко 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø20-30 см, Ø22-15 см, Ø25-12 см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-14 см, Ø25-60 см (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
середній Ø25-14 см, середній Ø25-7 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіма сф. вим. вказ.
на всіх сф. вим. вказ.
- ліквідація виявлених витоків газу: всіма сф. Ø25-14 см, КР Ø25-14 см
середній Ø25-7 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=500 мм в.ст., p=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. сергій сергійович

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: водопротікання газопроводів

Вписано попередження:

М.П. БВГО

Члени бригади

Александров А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Каво А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дорошенко В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Керішов В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дмитриченко В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Масіченко В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дзюбенко Р. Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешков будинку №1 міської будівельної

Ст. інженер Роговський Р. В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

скайстер Мухомов В. В.