



20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Житловий будинок
м. Віжице вул. Дачка 7
(найменування об'єкта)

« 01 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Кучеров А.В.; Дзюбенко Ю.Т.
Мустіпан В.М.; Дзюбенко Р.Ю.; Халюк А.А.; Діброва С.А.; Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Дачка 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 8 м., Ø 65 - 39 м., Ø 50 - 35 м., Ø 20 - 12 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 22 м., Ø 20 - 23 м. стояки Ø 20 - 360 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові) Ø 20 - 12 см., Ø 25 - 2 см., Ø 32 - 1 см. (кульові) Ø 25 - 1 см.
муфтові з'єднання: Ø 32 - 2 см., Ø 25 - 3 см., Ø 20 - 12 см. крапи в квартирах Ø 20 - 4 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові) Ø 32 - 1 см., Ø 25 - 1 см., Ø 20 - 2 см.
коктрлайн: Ø 32 - 2 см., Ø 25 - 1 см., Ø 20 - 8 см. муфта Ø 32 - 1 см.
заміна ділянки газопроводу Ø 20 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Наділка тиску ΔP = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу, заміна ділячки газопроводу Ø 20 - т.м.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тидородецький А.С.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Зицеров А.В.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Мустілак В.М.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)
Жалок А.А.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)
Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машковець Бурдому ву міста Львів
ст. інженер Євдокимчук Р.В.
майстер Тидородецький А.С.
слюсар Міценко В.О.