



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

*м. Вінниця
вул. Довженка 79*
(найменування об'єкта)

« 11 » 07 20 24 р.

Бригада у складі *Данилевський; Ліденко В.О.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця
вул. Довженка 79*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø 50 - 3м; Ø 25 - 8м;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*пробкові: Ø 25 - 6м; Ø 20 - 1м - шаровий
муровані з'єднаня: Ø 25 - 6м; Ø 20 - 1м*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"*
- ліквідація виявлених витоків газу; *кран Ø 25 - 1м
конорганна Ø 25 - 3м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. вод. ст}$
Радіус тиску $\leq P = 20 \text{ мм. вод. ст}$ за 5×6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Коваленко А.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дашкевич О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Михайло В.Д.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешингер Олександр В.І. [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М. Мешингер Слободянюк Р.В.

Майстер Коваленко А.І.