

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 06 2024 р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митлівий будинок  
м. Вікшур вул. Магістратська 76  
(найменування об'єкта)

«25» 06 2024 р.

Бригада у складі Мустілак В.М.; Дзубатенко Р.Ю

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшур вул. Магістратська 76

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-22 м; Ø40-24 м; Ø32-8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові) Ø40-2; (мульові) Ø15-1; Ø20-1.  
муфтаві з'єднання: Ø40-2; Ø32-1; Ø20-1; Ø15-1.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: контурніжки: Ø40-2; Ø32-1; Ø20-1.  
муфта: Ø40-1; Ø32-1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Підгородський А.С.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Мустіпак В.М.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Від підпису Відомий А.С. Ісмаєв Р.В. Мустаєв  
Мабсір А.С. Підгородський  
Сенсар В.М. Мустіпак

(підпис)

(підпис)