



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вішківця

вул. М. М. Вельгеміт 56
(найменування об'єкта)

« 4 » 07 20 20 р.

Бригада у складі Клишова Р. О., Календа М. О., Данилюк М. В., Дробинський Р. О., Кержерев А. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішківця
вул. М. М. Вельгеміт 56
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-15 м, φ80-22 м, φ52-20 м,
φ25-36 м, φ20-14 м, φ15-2 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ20-16 м, φ20-100 м (сповина)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім φ20-7 м, φ15-4 м, φ15-4 м (об'єкти)
смертця φ20-7 м, φ15-4 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: предсер. В. В. Богдан;
мешканка Веселюк С. В.
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім φ15-1 м, 1/2 φ45-2 м,
φ20-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; власноручно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; власноручно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; р=500 мм. в.с., др=10 мм в.с., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аргісировано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усунюванню: неардування газопроводу

Визначено попередження:

Голова ББГО

Члени бригади

Рудніков О.В.
(прізвище, ініціали)

Кашаєв О.В.
(прізвище, ініціали)

Дачков О.В.
(прізвище, ініціали)

Данилов О.В.
(прізвище, ініціали)

Дружков Р.О.
(прізвище, ініціали)

Кашаєв О.В.
(прізвище, ініціали)

Кердєв О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешанин Юрій [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер
Майстер

Москаленко Р.В.
Телешко О.Ф.