



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Митловий будинок  
м. Вінниця вул. М. Оводова 83  
(найменування об'єкта)

«17» 07 2024 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М ; Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Оводова 83  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-12м., Ø32-27м., Ø25-12м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø25-2м., Ø20-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крапки (пробкові): Ø40-1шт., Ø25-4шт., Ø20-3шт.  
муфтові з'єднання: Ø40-1шт., Ø25-4шт., Ø20-4шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крапки (пробкові) Ø40-1шт., Ø25-2шт.,  
Ø20-1шт. муфтові з'єднання: Ø40-1шт. коктрайми: Ø25-1шт.  
Ø20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. приінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Тігородувський А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мустілак В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Дзиденко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бугану Ву підпису В.М.С.С.С.

С.М.Масенер (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)  
Слободан Р.В.  
Степан Тігородувський А.С.  
Слободан В.М.