

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вірашівка
вул. Стрілецька 48
«26» 06 2024 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексеев ОО, Дробинский РЮ,
Черепов ІВ, Місевичко В О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вірашівка
вул. Стрілецька 48
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-8м, Ø67-8м, Ø50-20м
Ø32-5м, Ø25-5м, Ø20-16м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-18м, Ø25-2м, Ø20-5м,
Ø20-24м (Сховище)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

версія Ø32-2м, Ø20-19м, Ø25-2м, Ø15-17м (кв. версія)
версія Ø32-2м, Ø20-14м, Ø25-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. Вірашівка, вул. Стрілецька 48
 - ліквідація виявлених витоків газу: г-д Ø32-1, Ø20-1, кв. Ø32-2,
Ø25-2, Ø20-7, версія Ø20-3м, Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вст, ΔP < 10 мм вст, t = 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктував

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордичко О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александров О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубовикова В.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Корольова В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мерзлов М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали) См. інтвенер (підпис) Мазалець Р.В.
 Майстер Гордичко
Смоляр Александров