



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тернопіль, вул. Убогине, 124

(найменування об'єкта)

«07» 07 2024 р.

Бригада у складі монтажні: Степанко О.В.; Мишич І.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль, вул. Убогине, 124

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід Ø 40 - 38,8 м. Ø 32 - 3,1 м. Ø 20 - 7,5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крани Ø 40 - пробк. - 1 шт. Ø 20 - пробк. - 6 шт. Ø 30 мм - 2 шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 20 - 6 шт. Ø 40 - 1 шт. к/з.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; визначено тиском P = 500 мм вод. ст. Тривалість тиску 15 хвилин

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Недоробота 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Степанко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Амурський І.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).