



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мисеринка, вул. Валерія Бреденюка, 57  
Облаштований' пастевої вулиці  
(найменування об'єкта)

«24» 06 2024 р.

Бригада у складі Олейник В.В.; Гамов А.М.;  
Сокальск Б.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисеринка, вул. Валерія  
Бреденюка, 57  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-115м; ф40-8м; ф32-8,5м; ф25-16,0м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-68м; ф25-1,5м; стояки-145м; ф20.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім ф50-115м; ф25-115м; ф20-115м; крім в квартирах ф20-16 м; ф15-25м  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibro А.5"
- ліквідація виявлених витоків газу; порубовали з'єднані ф20-115м; по рубовали з'єднані ф25-115м; по рубовали ф20-215м; по рубовали з'єднані ф50-115м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;



- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; включено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском P=500 мм в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажем абонентами проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Муровська Л.У.

(прізвище, ініціали)

Алещук В.В.

(прізвище, ініціали)

Соколовська С.А.

(прізвище, ініціали)

Ремесло А.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).